



In allen mit **LABOR** bezeichneten Räumen:
 ist mit
 brennbaren Flüssigkeiten
 Säuren und Laugen
 offenen Chemikalien
 zu rechnen
 Zusatzgefahren siehe Symbole im Raum

Im gesamten Gebäude
 Automatische Brandmelder



Anschlußblatt
 02
 Erdgeschoß

- ### Legende
- | | | | |
|--|--|--|---|
| | Objektzugehörige Gebäude (Orange) | | Registrierfeld |
| | horizontaler Rettungsweg (Hellgrün) | | Besondere Gefahren (Rot) |
| | vertikaler Rettungsweg (Treppenraum) (Dunkelgrün) | | Kohlendioxid geschützter Bereich (Blau schraffiert) |
| | Installationsschacht | | Verlauf einer Brandwand |
| | FSD Feuerwehrschlüsseldepot | | Brandmelderzentrale |
| | Funk Gebäudefunk für Feuerwehr | | Feuerwehreinformatiionspunkt (Koordinationstableau) |
| | Treppenraum mit Feuerwiderstand, erreichbare Geschosse, Treppenraumbezeichnung | | Brandschutztür |
| | Treppenraum mit Feuerwiderstand, erreichbare Geschosse, Treppenraumbezeichnung | | Brandschutztür |
| | Brandwand | | Brandschutztür |
| | Bedienstelle RWA | | Brandschutztür |
| | Brandschutzfenster | | CO2 Löschanlage |
| | Steigleitung trocken | | Wandhydrant |
| | Löschwasserschott | | Absperrinrichtung Rohrleitung |
| | Hinweis auf Gashaupthahn | | Niederspannungshauptverteilung |
| | Rauchschtztür | | Chemikalienschutzanzug tragen |
| | Elektrische Unterverteilung | | |
| | Hauptzufahrt | | |
| | Nebenzufahrt | | |
| | Hauptzugang Feuerwehr | | |
| | Gebäudeeingang | | |
| | Raumbezeichnung | | |

FEUERWEHRPLAN
Gebäude 1 - 3
Geschoßplan EG

Fa. Mustermann
 A - Strasse 100
 45879 Musterstadt

(Planersteller)

Stand: Aug.2007
Genehmigungsfeld der Brandschutzdienststelle

Originalplan = DIN A 3

