



- Legende**
- Fläche f. d. Feuerwehr
  - nicht befahrbare Fläche
  - ① Gebäudebezeichnung
  - Oberflächenwassereinlauf
  - Oberflächenwasserschacht
  - Schmutzwasserschacht
  - Schmutzwasserkanal
  - Oberflächenwasserkanal
  - Löschwasserschott
  - Absperreinrichtung Rohrleitung
  - Verschlussblase
  - Hauptzufahrt
  - Nebenzufahrt
  - Hauptzugang Feuerwehr
  - Gebäudeeingang

Löschwasserrückhaltevolumen innerhalb des Betrieblichen Abwassernetzes 30 m<sup>3</sup>  
Abschiebern durch Verschlussblasen bzw. Schieber im Kanalnetz

Angeschlossen an die Kläranlage Musterstadt  
Fließzeit: Normal etwa 30 Min. bei Regen etwa 20 Min.

Originalplan = DIN A 3  
**FEUERWEHRPLAN**  
**Abwasserplan**  
Fa. Mustermann  
A - Strasse 100  
45879 Musterstadt  
(Planersteller)  
Stand: Februar 2020  
Genehmigungsfeld der Brandschutzdienststelle